

关于贵州大学附属中学大、小会议室装修图纸疑问的工作联系函回复

根据项目管理科疑问回复如下：

1. 大、小会议室新建墙体处新建门，门是否为立面图中的双开门；

回复：是。

2. 大、小会议室无窗帘高度，送审预算书中高度为 3.5m，请图纸确定高度；

回复：按照预算 3.5 米计算。

3. 大、小会议室地面是否需要铺设地毯，送审预算书中有地毯做法，但设计图中无标注；

回复：按照设计图取消铺设地毯。

4. 大、小会议室新建门 M1521 及 M0921，图中描述为木质门带套，含五金配件，送审预算书中为隔音门，请确定门类型；

回复：按隔音门含五金配件。

5. 无大会议室走廊白色涂料墙面高度；

回复：3.5 米高。

6. 无大、小会议室线路、开关、插座等平面布置图，无法对线路、开关、插座进行计量。

回复：按照使用方意见，线路、开关、插座等按照原来布置现场调整位置，考虑 6 平方毫米电线 120 米备用。

2023 年 12 月 5 日

贵州大学勘察设计院

