



貴州大學 勘察設計研究院

GuiZhou University Institute of Engineering Investigation & Design

贵州省贵阳市花溪区贵州大学西校区 邮编: 550025 电话: 0851-84730228 传真: 0851-84731067
West Campus of GuiZhou University 550025 Tel:86(0851)84730228 Fax:86(0851)84731067

主题 Subject:

档案编号 Our

reference:

工作联系单

工程名称 Project:

贵州大学一站式学生社区活动中心建设项目

发件人 From:

日期 Date:

袁媛

2023-10-11

预决算科:

- 我院收到你处送来的“贵州大学一站式学生社区活动中心建设项目”的工作联系函，现对工作联系函回复如下。

拆除平面图部分

1. 铲除墙面涂料部分，除了高度明确部位以外，其余部分铲除墙面涂料高度是否都为 4.5m？

回复：4.5m 为原建筑高度，学生综合服务大厅原有矿棉板吊顶，故实际高度为 3.0m。周边小房间（各种活动室）没有吊顶，故按 4.5m 墙面高度计算铲除量。

2. 铲除柱子原有墙面涂料*5，具体是指铲除高度还是铲除数量；如果是铲除数量，铲除高度具体是多少。

回复：5 是数量，因柱子在大厅，按 3.0m 高度计算。

墙体布置图部分

1、该部分新增木工板隔断高 1600,具体位置是在房间那个位置,需明确。

回复:新增木工板隔断高 1600 取消。


平面布置图部分

1、水泥砂浆喷涂室内涂料墙面,喷涂高度具体是到墙顶还是到吊顶高度位置?

回复:到新增的吊顶高度位置。

天花布置图部分

1、门头位置这句话是否没有写完整?



回复:

贵州大学勘察设计院
2023.10.11